Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé Environnementale
Sous-Direction Santé Environnementale

QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC — BILAN 2019

Unité de distribution : ERCHIN

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, en application du code de la santé publique.
Lire le verso pour plus d'informations. Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie ou sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage
SIDEN SIAN
Exploitant
NOREADE PECQUENCOURT S.E.

RESSOURCES EN EAU

Vous êtes alimentés par 7 captages

- F1 ARLEUX
- F1 ESTREES
- F2 ARLEUX
- F3 ARLEUX
- F3 ESTREES
- F4 ESTREES
- F5 BUGNICOURT

PRODUCTIONS D'EAU

Vous êtes alimentés par 2 stations

- ARLEUX PRODUCTION NOREADE
- ERCHIN PRODUCTION NOREADE

MICROBIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 38 valeurs mesurées : 100,0% - maxi. : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germe/100ml

Très bonne qualité bactériologique.

FLUOR

6 valeurs mesurées : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,2 mg/L - moyenne : 0,2 mg/L
Limite de qualité : mini. : aucune maxi. : 1.5 mg/L

Eau peu fluorée.
Un apport complémentaire de fluor peut être conseillé après avis médical.

DURETÉ

17 valeurs mesurées : mini. : 37,3 °f - maxi. : 43,5 °f - moyenne : 40,9 °f
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

L'eau de votre réseau est très dure.

NITRATES

19 valeurs mesurées : mini. : 10,2 mg/L - maxi. : 17,4 mg/L - moyenne : 14,3 mg/L
Limite de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

La consommation d'eau en l'état ne présente pas de risque pour la santé.

PESTICIDES

6 valeurs mesurées : maxi. : 0,019 µg/L
Limite de qualité par pesticide : 0,1 µg/l

Eau conforme. Traces de pesticide(s) inférieures à la limite de qualité.

PERCHLORATES

1 valeur mesurée : mini. : 1,7 µg/L - maxi. : 1,7 µg/L
Teneur maximale recommandée pour les nourrissons : 4 µg/L

Cette eau respecte les recommandations en vigueur et peut être consommée par tous.

CONCLUSION

L'eau distribuée au cours de l'année 2019 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides. Concernant la teneur en ions perchlorates, elle respecte les recommandations en vigueur conformément à l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2012.

ARS Hauts-de-France - 556, avenue Willy BRANDT - 59777 EURALILLE
www.hauts-de-france.ars.sante.fr
Pour tout problème de facturation, l'ARS n'est pas compétente ; merci de contacter le numéro présent sur une facture.