

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Cité Administrative
B.P. 2008
59011 LILLE Cedex

Monsieur le Maire
MAIRIE DE EMERCHICOURT
Mairie
rue Pablo Picasso
59580 EMERCHICOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique

SIDENFRANCE C.E. PECQUENCOURT S.E.

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 16 mars 2009 à 09h15
Unité de gestion		0048	SIDENFRANCE C.E. PECQUENCOURT S.E.	par :	AGENT DU LABORATOIRE
Installation	UDI	000458	ERCHIN	Type visite :	D1
Point de surveillance	S	0000001439	CENTRE BOURG		
Localisation exacte			IME RUE DE LA LIBERTE		
Commune			EMERCHICOURT		

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

9,1 °C

25,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

0,07 mg/LCl₂

Chlore total

0,09 mg/LCl₂

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES EAUX DE L'INSTITUT PASTEUR, LILLE 5901

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00131470

Référence laboratoire : 913469

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 qualit.

Coloration

<1 mg/L Pt

15,00

Odeur Saveur (qualitatif)

0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU

0,3 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,3 unitépH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

841 µS/cm

200,00

1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)

<0,05 mg/L

0,10

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

PLV : 00131470 page : 2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	6 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00131470)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


G. JACOB