

Lille, le 28 août 2013

Monsieur le Maire
MAIRIE DE EMERCHICOURT
Mairie
rue Pablo Picasso
59580 EMERCHICOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

NOREADE C.E. PECQUENCOURT S.E.

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00174658	
Unité de gestion		0048	NOREADE C.E. PECQUENCOURT S.E.
Installation	UDI	000458	ERCHIN
Point de surveillance	S	0000001439	CENTRE BOURG
Localisation exacte			LAVABO TOILETTE MAIRIE
Commune			EMERCHICOURT

Prélevé le : mardi 06 août 2013 à 09h26
par : DUL
Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

18,3 °C

25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,67 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

930 µS/cm

200,00

1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

0,27 mg/LCl₂

Chlore total

0,49 mg/LCl₂

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00174658

Référence laboratoire : LSE1308-3738

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 qualit.

Couleur (qualitatif)

0 qualit.

Odeur (qualitatif)

1 qualit.

Saveur (qualitatif)

1 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU

<0,1 NFU

2,00

PLV : 00174658 page : 2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0			
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N°: 00174658)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général
 de l'Agence Régionale de Santé
 L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

G. BINET

